

تواتر نمونه برداری برای آزمون های شیمیایی در شبکه توزیع آب آشامیدنی*

نوع آزمایش	تواتر نمونه برداری	توضیحات
مواد شیمیایی معدنی غیر سمی *	شش ماه یکبار	در صورت مغایرت نتایج بدست آمده با مقدار استاندارد فصلی انجام شود.
مواد شیمیایی معدنی سمی (فلزات سنگین) وفلوراید	آبهای زیر زمینی : سه سال یکبار آبهای سطحی : سالانه	
مواد شیمیایی آلی (ارگانیک)	سالانه	
حشره کشها و آفت کشها محصولات جانبی گند زدایی (تری هالومتانها)	سالانه	
عوامل متشکله رادیو اکتیو	۴ سال یکبار	

* در صورتیکه آلودگی در شبکه توزیع وجود دارد برای بررسی و پیگیری آلودگی از منابع آب نیز نمونه برداری بعمل آید.

* در مواردی که ۲ بار متوالی نتایج بدست آمده در محدوده استاندارد باشد سالانه آزمایش شوند.

تذکر: در شرایطی که در اثر اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده منابع آب دچار آلودگی شیمیایی می شوند نمونه برداری از شبکه توزیع بدون توجه به تواتر نمونه برداری و بلافاصله باید انجام گردد.